

Главное Управление МЧС России по Новосибирской области

(наименование территориального органа МЧС России)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.222-19-52 ф.223-86-39 E-mail: fireman@sibmail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНД и ПР по г. Новосибирску УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области

(наименование органа государственного надзора)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 86 телефон: 226-92-66

E-mail:OND-Gorodskoy@yandex.ru

**Предписание № 1787/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области «Новосибирская государственная областная научная библиотека»*

Во исполнение распоряжения № 1787 от 26.09.2017 г. заместителя начальника ОНД и ПР по городу Новосибирску УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области – заместителя главного государственного инспектора города Новосибирска по пожарному надзору В.В. Зубкова, в период «11» октября 2017г. с 11 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. «12» октября 2017г., инспектором ОНД и ПР по г. Новосибирску УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области старшим лейтенантом внутренней службы Кизиловой Л.П. проведена внеплановая проверка соблюдения обязательных требований в области пожарной безопасности на территории (предписание №2882/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 11.10.2016 г.), в здании и помещениях Государственного автономного учреждения культуры Новосибирской области «Новосибирская государственная областная научная библиотека» расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 6.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности (установленных законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности), выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Помещения хранения и выдачи уникальных изданий, рукописей и другой документации особой ценности (помещ. 308, 309, 310, 240б) не оборудованы автоматической установкой пожаротушения	ФЗ от 22.07.2008 г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 4 ч.4 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»	01.10.2018г	

		(НПБ 110-03) табл.3 п.26		
2.	Помещения книгохранилищ на первом этаже не оборудованы АУПТ (автоматической установкой пожаротушения пом. 101, 102, 112)	ФЗ 123 ст.4 ч.4 НПБ 110-03 таб.3	01.10.2018г	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору

\_\_\_\_\_ октября \_\_\_\_\_ 2018 года  
(квартале, месяце)

#### Справочная информация (выдержки из ст. 19.5 КоАП РФ):

12. Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пяти-сот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.

13. Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до шести тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от девяноста тысяч до ста тысяч рублей.

14. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 12 или 13 настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



Инспектор ОНД и ПР по г. Новосибирску  
УНД и ПР ГУ МЧС России по НСО  
ст. лейтенант вн. службы Кизилова Л.П.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«12» октября 2017г.

М.Л.П.\*



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

И.О. директора

Деб В.Г.  
(должность, фамилия, инициалы)

«12» октября 2017 г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

**Телефон доверия:**

Сибирского регионального центра МЧС России: 8 (391) 298-55-47;

ГУ МЧС России по Новосибирской области: 8 (383) 239-99-99.